



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 439-99-99, факс 439-99-99 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Чкаловск  
606540 г. Чкаловск ул. Ленина дом 76, тел./факс 4-22-01;  
«Телефон доверия»: (83160) 4-22-01 ОНД и ПР по г.о.г. Чкаловск

г. Чкаловск  
(место составления акта)

«23» мая 2018 года  
(дата составления акта)

16 ч. 00 мин  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 41

По адресу: /адресам

Нижегородская область, г. Чкаловск, пер. Восточный, д. 4

место проведения проверки

На основании: распоряжения № 41 от 27 апреля 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении

(главная/внетарная, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Чкаловск"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 14 " мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. " 23 " мая 2018 г. Продолжительность 4 рабочих дня

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Чкаловск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Горшкова Л.П.

14.05.2018 г. 10 ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Сарапкин Алексей Викторович – государственный инспектор г.о.г. Чкаловск по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

<p>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</p>		
1.	<p>Руководителем организации не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте, согласно требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>Правила противопожарного режима утв. постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее Правила противопожарного режима в РФ) п. 2, п. 461, 462.</p>	<p>Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск»</p>
2.	<p>Работники, осуществляющие охрану учреждения, допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, а именно, без прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам для данных категорий работников.</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 2; НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденные Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645, п. 31, 32, 34, 39.</p>	<p>Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск»</p>
3.	<p>Не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 55.</p>	<p>Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск»</p>
4.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на двери складского помещения обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 20.</p>	<p>Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск»</p>
5.	<p>Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (помещение раздевалки).</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п.22</p>	<p>Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск»</p>
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</p>		
6.	<p>Не представлены акты комплексного опробования, выполненного организацией, подтверждающей компетентность на право проведения инструментального контроля, работоспособности систем противопожарной защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внутренний противопожарный водопровод;</li> <li>- автоматическая установка пожарной сигнализации;</li> <li>- системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.</li> </ul> <p>гл. 33 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск»</p>
<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не в полном объеме выполнены требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p>		
7.	<p>Складское помещение не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.</p> <p>Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 52, глава 16, статья 88; СП 4.13130.2013 п. 5.5.7;</p>	<p>Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа</p>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -  
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -  
нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 23.05.2018г. № 41/1/3

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Горшкова Лариса Павловна – директор ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, лица должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» мая 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

